

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ (จากบริเวณทางโค้งบ่อไร่ ถึงเสาไฟฟ้าแสงสว่างของ อบจ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา มีความประสงค์จัดทำโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ (จากบริเวณทางโค้งบ่อไร่ ถึงเสาไฟฟ้าแสงสว่างของ อบจ.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ ชุด และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ระยะทาง ๕๙๕ เมตร

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่สัญจรไปมา และลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดบ่อยครั้ง

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจกรรมร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึง

วันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๓.๑ รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดแสงสว่าง ๒๕๐ W.SHP

จำนวน ๑๗ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา กำหนด พร้อมจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

๓.๒ สถานที่ก่อสร้าง

จากบริเวณทางโค้ง ถึงเสาไฟฟ้าแสงสว่างของ อบจ. ที่พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ N๑๒.๙๐๗๐๖๓ E ๙๙.๙๙๙๓๘๑ จุดสิ้นสุด N ๑๒.๙๑๑๑๘๑ E ๑๐๐.๐๐๓๐๕๐

๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ ฐานคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๑.๒๐ เมตร ระยะห่างระหว่างเสา ประมาณ ๓๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าได้ตามแบบแปลน หรือ ไม่ได้ตามระยะที่กำหนดไว้เบื้องต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานในการปรับตำแหน่งเสาไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑.๒ เสาไฟฟ้าจะต้องผลิตในประเทศไทยซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานรับรอง มอก.๒๓๑๖ - ๒๕๔๙ และได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๑๕ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองระบบแล้ว

๑.๓ โคมไฟฟ้าจะต้องผลิตในประเทศไทย ผลิตในปีปัจจุบัน ซึ่งได้มาตรฐาน มอก.๑๙๕๕ - ๒๕๕๑ และได้รับการรับรอง โดยแนบสำเนา

๑.๔ โคมที่ใช้ส่องสว่างเป็นหลอดโซเดียมแรงดันสูง ๒๕๐ วัตต์

๑.๕ ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปคุณภาพสูงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ป้องกันฝุ่นและน้ำ

ตามมาตรฐาน IP ๖๕ โดยแนบสำเนาใบรับรองการทดสอบ

๑.๖ โคมไฟต้องผ่านการทดสอบแรงสั่นสะเทือน (Vibration Test) ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๕๙๘-๒-๓ : ๒๐๐๒ + A๑ : ๒๐๑๑ พร้อมแนบเอกสารรับรองผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของราชการ หรือห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับของรัฐจากสถาบันหรือห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕

๑.๗ สายเมนใช้สาย NYY,CVT ๓×๑๐ ตร.มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๑ - ๒๕๕๓

๑.๘ เทคอนกรีตหุ้มสายเพื่อป้องกันการสูญหายโดยชุดดินลึก ๐.๖๐ ม.

๑.๙ วงจรแบ่งออกเป็น ๒ วงจร โดยสลับสายเมนต้นเว้นต้น

๑.๑๐ ตู้ควบคุมการปิดเปิดอัตโนมัติติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง ประกอบด้วย

- ชุดควบคุมปิดเปิดอัตโนมัติ ทนกระแสไม่น้อยกว่า ๖๐ A ตู้เป็นตู้เหล็กชนิดกันน้ำเคลือบสีกันสนิมอย่างดี ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. มีประตูกุญแจล็อก, จุดต่อสายดินจากตู้ลง GROUND ROD Ø ๑๖ มม. ยาว ๒.๔๐ เมตร

- แมกเนติกคอนแทคเตอร์

- สวิตช์ควบคุมการปิด - เปิด ด้วยแสงอาทิตย์

- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด ๖๐ A ๑ เฟส ๒ สาย

- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๒ สาย

กรณีติดตั้งจุดควบคุมไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดหน้างานตามความเหมาะสม

๑.๑๑ สายไฟฟ้าในเสาใช้ VCT ๒×๒.๕ ตร.มม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๑-๒๕๕๓

๑.๑๒ จุดต่อระหว่างสายเมนกับสายไฟฟ้าในเสาเชื่อมต่อเทอร์มินอล และเซอร์กิตเบรกเกอร์

๑๐ A ๒๔๐ V

๓.๔ อื่นๆ ให้ยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และตัวอย่างพัสดุประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาให้น้ำตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือนำเสนองานต่อคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเป็นการตรวจสอบนับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ๑ วันทำการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาโคมไฟจะต้องผลิตในประเทศไทยโดย ผลิตในปีปัจจุบันซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕ - ๒๕๕๑ และได้รับการรับรองโดยแนบสำเนา

๒. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำเสนอแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก. ๑๙๕๕ - ๒๕๕๑

๓. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำดวงโคม High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ วัตต์ พร้อมนำเสนอแค็ตตาล็อกโคมไฟและหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕ - ๒๕๕๑ มายื่นเพื่อเป็นตัวอย่างและทดลองในการพิจารณาและแนบสำเนาใบรับรองผลการทดสอบโคมไฟมาตรฐาน IP๖๕ มาแสดง

๔. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำส่วนตัวอย่างเสาไฟยาวไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร มาเพื่อเป็นตัวอย่างใน

การพิจารณาผลิตภัณฑ์ โดยผู้ยื่นเสนอราคาแนบเอกสารสำเนามาตรฐาน มอก. ๒๓๑๖ – ๒๕๔๙ มาแสดง

๕. ผู้ยื่นเสนอราคาได้ ต้องใช้วัสดุประเภทหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

๖. ผู้ยื่นเสนอราคาได้ ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาได้ ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๘. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา การแต่งตั้งวิศวกรควบคุมงานให้แนบหนังสือรับรองใบอนุญาตของผู้ควบคุมงานโดยสภาวิศวกร

๙. สำเนาเอกสารการรับรองให้ได้รับอนุญาตลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ โดยระบุชื่อโครงการตามประกาศเพื่อตรวจสอบและยืนยันเอกสาร มิใช่เอกสารที่ปลอมแปลง หากไม่จัดเตรียมโคมไฟ เสาไฟ และเอกสารเสนอคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้เสนอราคายาวนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นหากแบบรายการมาตรฐานขัดแย้งกันให้ถือตามแบบ หากยังหาข้อยุติไม่ได้ให้ถือตามข้อวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติสิ้นสุด

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาได้ตรวจรับมอบจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองศาลา ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ช่างไฟฟ้า